



T.C  
SAMSUN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	26.07.2021 / 999
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	26.07.2021 / 10:01
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2021 / 11:50
Protokol No / Numune Barkod No	2021-1703 - 1 / 2005788801
CSBYS No	8228
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0834-T
2021-1703-1
08-21

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Sultaniye Köyü Batlama Sok: No:158MERKEZ /GİRESUN		
Numune İzleme Noktası	0,33-0,5-1,5 L 'lik dolun hattı		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	27.07.2021 - 11:53	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	FATSU DOĞAL KAYNAK SUYU	FATSU DOĞAL KAYNAK SUYU ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketleri / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	48x0.5 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	26.07.2021 00:00:00	26.07.2022 00:00:00	P03 S0802
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	İBEA GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	27.07.2021 13:00	09.08.2021 09:24	
Raporlama Tarihi	06.08.2021 11:50		

#### MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Kolikiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*22°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	TS EN ISO 14189		0	0

#### KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	116,5

F81/SHSL/03

Rapor Baskı Tarihi :

09.08.2021

1/3

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772



T.C  
SAMSUN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	26.07.2021 / 999
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	26.07.2021 / 10:01
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2021 / 11:50
Protokol No / Numune Barkod No	2021-1703 - 1 / 2005788801
CSBYS No	8228
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0834-T
2021-1703-1
08-21

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	3	1,32
*pH		TS EN ISO 10523		4,5 - 9,5	6,38
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*Bromoform	µg/L	Cihaz Aplikasyonu (GC-MS)	0,5	1	Tespit Edilemedi
Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,1	0,5	Tespit Edilemedi



T.C  
SAMSUN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	26.07.2021 / 999
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	26.07.2021 / 10:01
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.07.2021 / 11:50
Protokol No / Numune Barkod No	2021-1703 - 1 / 2005788801
CSBYS No	8228
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0834-T

2021-1703-1

08-21

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**  
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir.  
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.  
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.  
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.  
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.  
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.  
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.  
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)  
- \* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.  
- Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kılmadığı durumlarda Analitik sonuçlar x olarak raporlanır. "x" analitik sonucu gösterir.  
- Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa Analitik sonuçlar x±Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder.  
TGHSLEDDB Karar Kuralı:  
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:  
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.

Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**EREN KOCA**

Biyolog

06.08.2021

Çevre Birimleri Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**HASAN ALTAY**

Gıda Mühendisi

06.08.2021

Laboratuvar Sorumlusu

**MÜZEYEN AYDEMİR**

Uzm. Dr.

06.08.2021